



Nr. 71494/21.09.2017

### STAREA ACTUALIZATĂ A SISTEMULUI DE TERMIFICARE DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI

FURNIZOR	ELCEN				CET Grivița	CPL RADET	CET Energo	TOTAL
	CTE Grozăvești	CTE Vest	CTE Sud	CTE Progresu				
PARAMETRII (ora 6 <sup>00</sup> )								
Temp ext [°C]	15							
Temperatura tur primar solicitată [°C]	80÷85	-	-	72÷80	80÷85	80	75	
Temperatura tur primar livrată [°C]	81	-	-	84	82	77	79	
Debit CET [t/h]	1650	-	-	3200	565	301	217	
Temp apă caldă necesar [°C]	55 ± 5°C							
Temp apă caldă realizat [°C]	55	-	-	55	55	55	55	
Debit apa adaos [t/h]	370	-	150	475	-	38	190	1223
Avarii rețea primară, secundară	Înteruperile accidentale sunt postate pe site-ul RADET: <a href="http://www.radet.ro">www.radet.ro</a> , la secțiunea avarii							

Nota: Debitul vehiculat este variabil în funcție de zona de alimentare, de presiunea de lucru, avariile în curs de execuție, etc...

Șef Birou Monitorizare Activitate  
Feldioara POPESCU

ADMINISTRATOR SPECIAL  
SERVICIUL SECRETARIAT GENERAL – BIROUL MONITORIZARE ACTIVITATE  
ÎNTOCMIT: Raluca Constantin-Bichescu  
FUNȚIA: economist  
DATA: 21.09.2017  
TELEFON: 0372 148 006