



Nr. 64352/23.08.2017

STAREA ACTUALIZATĂ A SISTEMULUI DE TERMIFICARE DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI

FURNIZOR	ELCEN				CET Grivița	CPL RADET	CET Energo	TOTAL
	CTE Grozăvești	CTE Vest	CTE Sud	CTE Progresu				
PARAMETRII (ora 6 ⁰⁰)								
Temp ext [°C]	16							
Temperatura tur primar solicitată [°C]	-	80÷85	-	80÷85	80÷85	80÷85	75÷80	
Temperatura tur primar livrată [°C]	-	85	-	78	81	55	75	
Debit CET [t/h]	-	1000	-	1600	660	220	376	
Temp apă caldă necesar [°C]	55 ± 5°C							
Temp apă caldă realizat [°C]	-	55	-	55	55	55	55	
Debit apa adaos [t/h]	175	480	-	585	-	45	150	1435
Avarii rețea primară, secundară	Întreruperile accidentale sunt postate pe site-ul RADET: www.radet.ro , la secțiunea avarii							

Nota: Debitul vehiculat este variabil în funcție de zona de alimentare, de presiunea de lucru, avariile în curs de execuție, etc...

Șef Birou Monitorizare Activitate
Feldioara POPESCU

ADMINISTRATOR SPECIAL
SERVICIUL SECRETARIAT GENERAL – BIROUL MONITORIZARE ACTIVITATE
ÎNTOCMIT: Raluca Constantin Bichescu
FUNCTȚIA: economist
DATA: 23.08.2017
TELEFON: 0372 148 006