



Nr. 48128 /23.06.2017

STAREA ACTUALIZATĂ A SISTEMULUI DE TERMIFICARE DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI

FURNIZOR	ELCEN				CET Grivița	CPL RADET	CET Energo	TOTAL
	CTE Grozăvești	CTE Vest	CTE Sud	CTE Progresu				
PARAMETRII (ora 6 ⁰⁰)								
Temp ext [°C]	19							
Temperatura tur primar solicitată [°C]	-	80÷85	75÷80	-	75÷80	75÷80	75÷80	
Temperatura tur primar livrată [°C]	-	85	75	-	86	87	73	
Debit CET [t/h]	-	1100	4950	-	625	439	485	
Temp apă caldă necesar [°C]	55 ± 5°C							
Temp apă caldă realizat [°C]	-	55	55	-	55	55	55	
Debit apa adaos [t/h]	-	270	335	-	-	75	161	841
Avarii rețea primară, secundară	Întreruperile accidentale sunt postate pe site-ul RADET: www.radet.ro , la secțiunea avarii							

Nota: Debitul vehiculat este variabil în funcție de zona de alimentare, de presiunea de lucru, avariile în curs de execuție, etc...

Șef Birou Monitorizare Activitate

Feldioara POPESCU

ADMINISTRATOR SPECIAL

SERVICIUL SECRETARIAT GENERAL – BIROUL MONITORIZARE ACTIVITATE

ÎNTOCMIT: Raluca Constantin Bichescu

FUNCȚIA: economist

DATA: 23.06.2017

TELEFON: 0372 148 106